

## Prüfbericht

# Restaurant Nordbahnhof Krefeld

## Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



In Bahnhöfen traf sich schon immer die große und die kleine Welt. Genauso ist es im Nordbahnhof mit seinem nostalgischen Ambiente. Der liebevoll restaurierte Bahnhof der ehemaligen Krefelder Eisenbahngesellschaft lädt mit seinem ganz eigenen Flair zum Verweilen ein. Die gewölbten Decken und die cremefarbenen Wände erinnern in Kombination mit der dunklen Holzeinrichtung und den blank geschuerten Tischen auf rustikalem Holzboden an Personenwaggons aus einer anderen Zeit. Hier gehen nette Leute ein und aus, die das Leben zu genießen verstehen. Und zwar Zug um Zug. Kulinarische Einfälle und niederrheinische Spezialitäten à la Nordbahnhof haben ihn zu dem gemacht, was er heute ist: Ein starkes Stück Krefeld – so international, so interessant und aufgeschlossen wie seine Gäste. Neben dem Gastraum befindet sich die separate Alte Küche des Bahnhofsvorstehers. Dort können bis zu 30 Personen Platz finden. Samstagabends steht der Nordbahnhof komplett für Ihre Feierlichkeiten zur Verfügung.

## Prüfergebnis

Das **Restaurant Nordbahnhof** wurde am 19.12.2013 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**barrierefrei** für Menschen mit Gehbehinderung (die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

## Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft –barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“ bedeutet u.a.:





- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 80 cm**,
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen,
- die Bewegungsflächen weisen eine **Mindestgröße von 120 x 120 cm** auf,
- in den **Sanitärräumen** beträgt die **Bewegungsfläche** links oder rechts neben dem WC mind. **70 cm x 90 cm**,
- in den Sanitärräumen sind **Haltegriffe vorhanden** und auf der Seite, die mit einem Rollstuhl angefahren werden kann, ist der Haltegriff **hochklappbar**.

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebes eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erheberrn** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

1. Parkplatz
2. Eingang Gebäude
3. Gastraum
4. WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im Erdgeschoß


## Überblick über den Grad der Erfüllung

|   |   | Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe | Erfüllte Kriterien | Erfüllungsgrad |
|---|---|---|--------------------|----------------|
|    | <b>Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)</b> | 9   | 9                  | <b>100%</b>    |
|    | <b>Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)</b>           | 31  | 31                 | <b>100%</b>    |
|   | <b>Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)</b>             | 21  | 18                 | <b>86%</b>     |
|  | <b>Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)</b>                       | 48  | 43                 | <b>90%</b>     |

## Überblick über das Prüfergebnis






Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**. Auch wenn das WC formal nicht alle Qualitätsanforderungen der verschiedenen Stufen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

| <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit<br/>geprüft</b> </div>  </div> <th data-bbox="1218 663 1317 868"></th> <th data-bbox="1317 663 1413 868"></th> <th data-bbox="1413 663 1509 868"></th> <th data-bbox="1509 663 1606 868"></th> <th data-bbox="1606 663 1702 868"></th> <th data-bbox="1702 663 2069 868"></th> |              |          |          |          |          |                         |
|--|--------------|----------|----------|----------|----------|-------------------------|
| <b>Teilergebnis: Parkplatz</b>   |              | ✓        | -        | ✓        | -        | <b>Kein Kernangebot</b> |
| <b>Teilergebnis: Eingang/Zugang Gebäude</b>  |              | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |                         |
| <b>Teilergebnis: Gastraum</b>  |              | ✓        | ✓        | ✓        | ✓        |                         |
| <b>Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w) im Erdgeschoß</b>   |              | ✓        | ✓        | -        | -        |                         |
| ✓ zeigt an, dass die Kriterien für den Teilbereich erfüllt werden<br>- zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe für den Teilbereich nicht erfüllt sind   | <b>Stufe</b> | <b>1</b> | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2</b> |                         |






## Der Parkplatz zum Restaurant Nordbahnhof Krefeld

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit<br/>geprüft</b> </div>                               |  |              |  |  |  |  |                    |
|---|--|--------------|---|---|---|---|--------------------|
| <b>Teilergebnis: Parkplatz</b>  |  |              | ✓   | -   | ✓   | -   |                    |
| <b>In Rosa hinterlegt:</b><br>Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe<br><br>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird<br>- zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist |  | <b>Stufe</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>  |                    |
| <b>Parkplatz</b>  |  |              |   |   |   |   | <b>IST-Zustand</b> |
| Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.   |  | G2,R2        |   | ✓   |   | ✓   | vorhanden          |
| Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.   |  | G2,R2        |   | -   |   | -   | Nicht vorhanden    |
| Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?   |  |              |   |   |   |   | keine              |
| Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.  |  | G2,R2        |   |   |   |   |                    |
| Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben.  |  | G2,R2        |   |   |   |   |                    |
| Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben.   |  | G2,R2        |   |   |   |   |                    |
| Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.   |  |              |   |   |   |   |                    |

## Der Zugang zum Restaurant Nordbahnhof Krefeld

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.






| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit<br/>geprüft</b> </div>                               |              |  |  |  |  |                    |
|---|--------------|---|---|---|---|--------------------|
| <b>Teilergebnis: Zugang</b>   |              | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |                    |
| <b>In Rosa hinterlegt:</b><br>Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe<br><br>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird<br>- zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist | <b>Stufe</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>  |                    |
| <b>Weg außen vom Parkplatz bis zum Eingang bzw. der Toilette</b>  |              |   |   |   |   | <b>IST-Zustand</b> |
| Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.   | G1           | ✓   |   |   |   | 280 cm             |
| Die Länge des Weges beträgt:  |              |   |   |   |   | 30 m               |
| Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.   | G2,<br>R1,R2 |   | ✓   | ✓   | ✓   | 280 cm             |
| Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.  | G1           | ✓   |   |   |   | Keine Gegenstände  |
| Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm.  | G2           |   | ✓   |   |   | Keine Gegenstände  |
| Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt  | R1, R2       |   |   | ✓   | ✓   | Keine Gegenstände  |

|  |          |  |   |   |   |                                     |
|--|----------|--|---|---|---|-------------------------------------|
| werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm.  |          |  |   |   |   |                                     |
| Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.). | G2,R2    |  | ✓ |   | ✓ | Ja                                  |
| Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß.                        | G2,R2    |  | ✓ |   | ✓ | Keine vorhanden                     |
| Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm.  | G2,R2    |  | ✓ |   | ✓ | Keine vorhanden<br>nach Fotos flach |
| Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.   | R1, R2   |  |   | ✓ | ✓ |                                     |
| Maximale Längsneigung über eine Strecke von:   |          |  |   |   | ✓ |                                     |
| Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %.  | R2       |  |   |   | ✓ |                                     |
| Maximale Querneigung über eine Strecke von:  |          |  |   |   |   | fehlt                               |
| Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?  |          |  |   |   |   | nein                                |
| <b>Rampe vom Parkplatz zum Eingang</b>   |          |  |   |   |   |                                     |
| Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.   | R1,R2    |  |   | ✓ | ✓ | 6%                                  |
| Die Länge der Rampe ist:   |          |  |   |   |   | 340 cm                              |
| Die geringste nutzbare Laufbreite muss mind. 120 cm betragen.  | G2,R1,R2 |  | ✓ | ✓ | ✓ | 210 cm                              |
| Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß.  | G2       |  | ✓ |   |   | 220 cm x 220 cm                     |
| Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß.  | G2       |  | ✓ |   |   | 260 cm x 240 cm                     |
| Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß.  | R1,R2    |  |   | ✓ | ✓ | 220 cm x 220 cm                     |
| Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß.  | R1,R2    |  |   | ✓ | ✓ | 260 cm x 240 cm                     |
| <b>Treppe am Eingang (stufenloser Zugang über die Rampe möglich)</b>   |          |  |   |   |   |                                     |
| Der Eingang ist stufenlos bzw. hat maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.                        | G1,G2    |  | - | - |   | 3 Stufen von je ca. 18 cm           |








|  |           |   |   |   |   |   |
|--|-----------|---|---|---|---|---|
| Der Eingang ist stufenlos. Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.   | R1,R2     |   |   | - | - | 3 Stufen von je ca. 18 cm                       |
| <b>Weg außen vom WC zum Restaurant / Gasträum</b>  |           |   |   |   |   | <b>IST-Zustand</b>                              |
| Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.  | G1        | ✓ |   |   |   | 200 cm  |
| Die Länge des Weges beträgt:   |           |   |   |   |   | 32 m  |
| Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.                      | G2, R1,R2 |   | ✓ |   | ✓ | 200 cm  |
| Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm. | G1        | ✓ |   |   |   | Im Sommer Bestuhlung; > 150 cm Breite vorhanden |
| Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. | G2        |   | ✓ |   |   | Im Sommer Bestuhlung; > 150 cm Breite vorhanden |
| Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. | R1, R2    |   |   | ✓ | ✓ | Im Sommer Bestuhlung; > 150 cm Breite vorhanden |
| Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).               | G2,R2     |   | ✓ |   | ✓ | Ja  |
| Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß.                                      | G2,R2     |   | ✓ |   | ✓ | Keine vorhanden                                 |
| Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm.  | G2,R2     |   | ✓ |   | ✓ | Keine vorhanden                                 |
| Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.   | R1, R2    |   |   | ✓ | ✓ | nach Fotos flach                                |
| Maximale Längsneigung über eine Strecke von:   |           |   |   |   | ✓ |   |
| Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %.  | R2        |   |   |   | ✓ |   |
| Maximale Querneigung über eine Strecke von:  |           |   |   |   |   | fehlt   |
| Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?  |           |   |   |   |   | nein  |

## Das Restaurant / der Gastraum Nordbahnhof Krefeld

| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit<br/>geprüft</b>  </div>                              |              |  |  |  |  |                 |
|---|--------------|---|---|---|---|-----------------|
| <b>Teilergebnis: Restaurant</b>   |              | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |                 |
| <b>In Rosa hinterlegt:</b><br>Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe<br><br>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird<br>- zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist | <b>Stufe</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>  |                 |
| <b>Eingang zum Restaurant</b>   |              |   |   |   |   |                 |
| Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.   | G2,R2        |   | ✓   |   | ✓   | keine           |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.   | G1           | ✓   |   |   |   | 98 cm           |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.   | G2           |   | ✓   |   |   | 98 cm           |
| Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.   | R1,R2        |   |   | ✓   | ✓   | 98 cm           |
| Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.   | G2           |   |   | ✓   | ✓   | 150 cm x 200 cm |
| Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.   | R1,R2        |   |   | ✓   | ✓   | 150 cm x 200 cm |
| Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.  | G1,G2        | ✓   | ✓   |   |   | Keine Schwelle  |

|   |       |   |   |   |   |                    |
|---|-------|---|---|---|---|--------------------|
| Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.   | R1,R2 |   |   | ✓ | ✓ | Keine Schwelle     |
| <b>Gastraum/Restaurant</b>  |       |   |   |   |   | <b>IST-Zustand</b> |
| Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.  | G1    | ✓ |   |   |   | 100 cm             |
| Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.  | G2    |   | ✓ |   |   | 100 cm             |
| Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.  | R1,R2 |   |   | ✓ | ✓ | 100 cm             |
| <b>Tische / Sitzbereiche</b>  |       |   |   |   |   | <b>IST-Zustand</b> |
| Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein.<br>Wie viele Tische erfüllen die Anforderung? | G2,R2 |   | ✓ |   | ✓ | Ja, bei 45 Tischen |

## Das WC für Menschen mit Behinderung (m/w)

| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit<br/>geprüft</b> </div>                               |              |  |  |  |  |                    |
|---|--------------|---|---|---|---|--------------------|
| <b>Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w)</b>  |              | ✓   | ✓   | -   | -   |                    |
| <b>In Rosa hinterlegt:</b><br>Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe<br><br>✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird<br>- zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist | <b>Stufe</b> | <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>1</b>  | <b>2</b>  |                    |
| <b>Eingang zum WC für Menschen mit Behinderung</b>  |              |   |   |   |   | <b>IST-Zustand</b> |
| Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.   | G2           |   | ✓   |   |   | 250 cm x 250 cm    |
| Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.   | R1,R2        |   |   | ✓   | ✓   | 250 cm x 250 cm    |
| Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.  | G1,G2        | ✓   | ✓   |   |   | Keine Schwelle     |
| Der Eingang ist stufenlos.  | R1,R2        |   |   | ✓   | ✓   | stufenlos          |
| Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.  | G2,R2        |   | ✓   |   | ✓   | Ja, nach außen     |
| Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.   |              |   |   |   |   | ja                 |
| Die Türbreite ist größer 70 cm  | G1           | ✓   |   |   |   | 98 cm              |
| Die Türbreite ist größer 80 cm  | G2           |   | ✓   |   |   | 98 cm              |
| Die Türbreite ist größer 90 cm  | R1,R2        |   |   | ✓   | ✓   | 98 cm              |

|  |       |  |   |   |   |  |
|--|-------|--|---|---|---|--|
| <b>WC</b>  |       |  |   |   |   |  |
| Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe)  | G2    |  | ✓ |   |   | rechts 105 cm x 70 cm  |
| Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen. | R1,R2 |  |   | - | - | links 46 cm x 70 cm<br>rechts 105 cm x 70 cm   |
| Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.  | G2    |  | ✓ |   |   | 200 cm x 125 cm (nach Fotoanalyse und Waschbecken-Bewegungsfläche)<br>160 cm x 80 cm |
| Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein.  | R1,R2 |  |   | - | - | 200 cm x 125 cm (nach Fotoanalyse und Waschbecken-Bewegungsfläche)<br>160 cm x 80 cm |
| Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.   |       |  |   |   |   | 70 cm  |
| Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Toleranz)  | R2    |  |   |   | ✓ | 45 cm  |
| <b>Haltegriffe</b>   |       |  |   |   |   |  |
| <b>Haltegriff links</b>  |       |  |   |   |   |  |
| Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.  | G2,R2 |  | ✓ |   | ✓ | vorhanden  |
| Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.  | G2,R2 |  | ✓ |   | ✓ | ja   |
| Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz = +/- 2 cm)  | R2    |  |   |   | ✓ | 30 cm (75 cm)  |

|  |       |  |   |  |   |   |
|--|-------|--|---|--|---|---|
| Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)                 | R2    |  |   |  | - | -15 cm (55 cm)  |
| <b>Haltegriff rechts</b>   |       |  |   |  |   |   |
| Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.   | G2,R2 |  | ✓ |  | ✓ | vorhanden   |
| Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.  | G2,R2 |  | ✓ |  | ✓ | ja  |
| Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) | R2    |  |   |  | ✓ | 30 cm (75 cm)   |
| Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)                | R2    |  |   |  | - | -15 cm (55 cm)  |
| Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.  | R2    |  |   |  | ✓ | 71 cm   |
| <b>Waschbecken</b>   |       |  |   |  |   |   |
| Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.  | G2    |  | ✓ |  |   | 200 cm x 125 cm   |
| Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein   | R1,R2 |  |   |  | - | 200 cm x 125 cm   |
| Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.   | R2    |  |   |  | ✓ | 82 cm   |
| Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein   | G2,R2 |  | ✓ |  | ✓ | unterfahrbar  |
| Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.  | R2    |  |   |  | ✓ | Mehr als 30 cm  |
| Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.   | G2,R2 |  | ✓ |  | ✓ | ja  |
| <b>Technik</b>   |       |  |   |  |   |   |
| Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.  |       |  |   |  |   | Ja, Schnur<br>(in einer Höhe von 90 cm<br>über dem Boden) |

**Fotos:**

