

Prüfbericht Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld

Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Prüfergebnis

Das **Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld** wurde am 27.02.2014 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:

- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 70 cm**,
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen.

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

1. Parkplatz und Eingang
2. Tiefgarage
3. Aufzüge
4. Rezeption
5. Öffentliches WC
6. Zimmer 317
7. Tagungsraum
8. Speiseraum

Überblick über den Grad der Erfüllung

		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)	28	28	100%
	Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)	88	71	81%
	Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)	52	37	71%
	Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)	102	73	72%

Überblick über das Prüfergebnis

Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien – **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**. Der Parkplatz und Eingang, die Aufzüge, der Tagungsraum sowie der Speiseraum erfüllen sogar die Qualitätskriterien – **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrern**. Auch wenn die anderen Teilbereiche formal nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.






Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div> <th data-bbox="1220 652 1317 858"></th> <th data-bbox="1317 652 1413 858"></th> <th data-bbox="1413 652 1509 858"></th> <th data-bbox="1509 652 1606 858"></th> <th data-bbox="1606 652 1702 858"></th> <th data-bbox="1702 652 1957 858"></th>						
Teilergebnis: Parkplatz und Eingang	✓	✓	✓	✓		
Teilergebnis: Tiefgarage	✓	-	-	-		
Teilergebnis: Aufzüge	✓	✓	✓	✓		
Teilergebnis: Rezeption	✓	-	✓	-		
Teilergebnis: öffentliches WC	✓	-	-	-		
Teilergebnis: Zimmer 317	✓	-	-	-		
Teilergebnis: Tagungsraum	✓	✓	✓	✓		
Teilergebnis: Speiseraum	✓	✓	✓	✓		

<ul style="list-style-type: none"> ✓ zeigt an, dass die Kriterien für den Teilbereich erfüllt werden - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe für den Teilbereich nicht erfüllt sind 	Stufe	1	2	1	2	

Der Parkplatz des Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Parkplatz		✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe <ul style="list-style-type: none"> ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist 	Stufe	1	2	1	2	
Parkplatz außen						IST-Zustand
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?						2

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld 7/28

Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben.	G2,R2		✓		✓	> 5m
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben.	G2,R2		✓		✓	> 5m
Weg vom Parkplatz zum Eingang						IST-Zustand
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				1,90 m
Die Länge des Weges beträgt:						12 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1,R2		✓	✓	✓	1,90 m
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				Keine vorhanden
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm.	G2		✓			Keine vorhanden
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm.	R1, R2			✓	✓	Keine vorhanden
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		✓	Ja
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.	R1, R2			✓	✓	0%
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Toleranz 3,5%)	R2				✓	0 %

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld 8/28

Maximale Querneigung über eine Strecke von:						
Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?						Im Sommer, stehen Tische und Stuhl vom Café neben dem Weg
Hoteleingangstür						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				1,45 m
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			1,45 m
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	1,45 m
Wie wird die Tür geöffnet?						ohne eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			250 cm x 250 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	250 cm x 250 cm

Die Tiefgarage des Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld


<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft  </div>						
Teilergebnis: Tiefgarage		✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Tiefgarage						IST-Zustand
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?						3
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben.	G2,R2		-		-	250 cm
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben.	G2,R2		✓		✓	495 cm
Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.						21 m

Weg von Tiefgarage zum Hoteleingang						
Wie lang ist der Weg?						21 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				110 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1,R2		-	-	-	110 cm
Tür 1 (Hoteleingang) zwischen Tiefgarage und Aufzug						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				80 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			80 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			-	-	80 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			100 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	100 cm x 300 cm
Weg von Tiefgarage (Tür 1) zur Tür 2 zum Aufzug						
Wie lang ist der Weg?						6 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				210 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1,R2		✓	✓	✓	210 cm
Tür 2 zwischen Tiefgarage und Aufzug						

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld 11/28






Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				91 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			91 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	91 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			100 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	100 cm x 200 cm
Weg von Tiefgarage (Tür 2) zu den Aufzügen						
Wie lang ist der Weg?						11 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				145 cm

Die Aufzüge des Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>						
Teilergebnis: Aufzüge		✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Aufzug						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			250 cm x 250 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	250 cm x 250 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			90 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	90 cm
Die Kabinengröße muss mind. 110 cm x 140 cm betragen. (Toleranz = 108 x 138 cm)	G2,R1, R2		✓	✓	✓	110 cm x 143 cm






Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß	G2		✓			150 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	150 cm x 150 cm
Die Bedienelemente müssen horizontal angeordnet sein.	R2				✓	Nein, aber vom Rollstuhl aus bedienbar
Technik						
Wie wird ein abgehender Notruf im Aufzug bestätigt?						akustisch

Die Rezeption des Hotels Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Eingang		✓	-	✓	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Weg von der Eingangstür zur Rezeption						
Wie lang ist der Weg?						10 m

Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				5 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1,R2		✓	✓	✓	5 m
Rezeption						
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			5 m x 10 m
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	5 m x 10 m
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden. (T: 75 cm bis 85 cm)	G2,R2		-		-	118 cm, keine Alternative

Das WC für Menschen mit Behinderung (m/w) und der Wickelraum im Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld






<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (m/w)		✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe	Stufe	1	2	1	2	
✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird						

- zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist						
Tür zum WC						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	94 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			120 cm x 250 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	120 cm x 250 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
In welche Richtung öffnet die Tür? (Soll: nach außen oder Raumpartür)	G2,R2		✓		✓	Nach außen
WC für Menschen mit Behinderung						
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Toleranz = 88 x 68 cm)	G2		-			Rechts 55 cm x 58 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen. (Toleranz = 88 x 68 cm)	R1,R2			-	-	Links 9 cm x 58 cm Rechts 55 cm x 58 cm

Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 118 x 118 cm)	G2		-			100 cm x 180 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	100 cm x 180 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						58 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Toleranz = 44 – 50 cm)	R2				-	53 cm
Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		-		-	nein
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz = +/- 2 cm)	R2				-	12 cm (70 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm)	R2				✓	19 cm (77 cm)
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		-		-	nein
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2					
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm)	R2					

Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2					
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Toleranz 118 x 118 cm)	G2		-			140 cm x 100 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	140 cm x 100 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Toleranz 85 cm)	R2				✓	83 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	unterfahrbar
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				-	Weniger als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Ja, Knopf
Wickeltisch						
Was ist vorhanden? Standliege, Klappliege, Wickeltisch						Klappliege
Die Bewegungsfläche vor der Liege etc. muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			50 cm x 45 cm
Die Bewegungsfläche vor der Liege etc. muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	50 cm x 45 cm

Das Zimmer 317 im Hotel Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft  </div>						
Teilergebnis: Zimmer 317		✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Weg vom Aufzug zum Zimmer 317						
Wie lang ist der Weg?						29 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				150 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	150 cm
Zimmertür						

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld 19/28

Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			90 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	90 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			170 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	175 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	
Zimmer 317						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm (wenn man das Bett etwas verschiebt)
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			90 cm (wenn man das Bett etwas verschiebt)
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	90 cm (wenn man das Bett etwas verschiebt)
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		-			100 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			-	-	100 cm x 70 cm

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld 20/28

Zimmer/Raum - Bett					IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		-		180 cm x 61 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			-	180 cm x 61 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓		rechts: 130 cm x 170 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			-	Links: 60 cm x 170 cm; Rechts: 130 cm x 170 cm
Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2			-	Nicht unterfahrbar
Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?					48 cm
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?					nein
Tür zum Bad im Zimmer 317					
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓			80 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓		80 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			-	80 cm
Wie wird die Tür geöffnet?					Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓		250 cm x 150 cm






Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld 21/28

Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	250 cm x 150 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
In welche Richtung öffnet die Tür? (Soll: nach außen oder Raumpartür)	G2,R2		✓		✓	Nach außen
Bad für Menschen mit Behinderung im Zimmer 317						
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Toleranz = 88 x 68 cm)	G2		-			rechts: 24 cm x 58 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen. (Toleranz = 88 x 68 cm)	R1,R2			-	-	rechts: 24 cm x 58 cm links: 8 cm x 58 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 118 x 118 cm)	G2		-			69 cm x 115 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	69 cm x 115 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						58 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Toleranz = 44 – 50 cm)	R2				-	55 cm
Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden

Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		-		-	nein
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz = +/- 2 cm)	R2				-	14 cm (69 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm)	R2				-	22 cm (80 cm)
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		-		-	Nicht vorhanden
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2					
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen.	R2					
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2					
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Toleranz 118 x 118 cm)	G2		-			80 cm x 95 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	80 cm x 95 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Toleranz 85 cm)	R2				✓	83 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	unterfahrbar
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				-	Weniger als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja

Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Ja, Schnur

Der Tagungsraum im Hotel Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Tagungsraum „Vertrauen“		✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Weg vom Aufzug zu Tür 1 (Richtung Tagungsräume)						
Wie lang ist der Weg?						13 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				190 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	190 cm
Tür 1						

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld 24/28






Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				180 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			180 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	180 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			250 cm x 250 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	250 cm x 250 cm
Weg von Tür 1 zur Tür 2 (Richtung Tagungsräume)						
Wie lang ist der Weg?						15 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				190 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	190 cm
Tür 2						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				95 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			95 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	95 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld 25/28

Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			250 cm x 250 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	250 cm x 250 cm
Weg von Tür 2 zum Tagesraum „Vertrauen“						
Wie lang ist der Weg?						20 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				195 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1,R2		✓	✓	✓	195 cm
Tagungsraumtür „Vertrauen“						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90-187 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			90-187 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	90-187 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			250 cm x 250 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	250 cm x 250 cm
Tagungsraum „Vertrauen“						
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				100 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T:	G2		✓			100 cm

78 cm)						
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	100 cm

Der Speiseraum im Hotel Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Raum		✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Weg vom Aufzug zum Speiseraum						
Wie lang ist der Weg?						17 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				170 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	170 cm
Tür zum Speiseraum						

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für Mercure Tagungs- & Landhotel Krefeld 27/28

Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90-180 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			90-180 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	90-180 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			150 cm x 250 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	150 cm x 250 cm
Speiseraum						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				107 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			107 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	107 cm
Tische / Sitzbereiche						IST-Zustand
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		✓		✓	Ja, bei 20 Tischen mit 80 Sitzgelegenheiten

Fotos:

