

## Prüfbericht

# Hotel Nibelungen Hof Xanten

## Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



## Prüfergebnis

Das Hotel Nibelungen Hof Xanten wurde durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**teilweise barrierefrei** für Menschen mit Gehbehinderung (die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

## Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:





- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 70 cm**,
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen.

Der Betrieb erfüllt zahlreiche weitere Anforderungen ganz oder teilweise. Für einen ersten Überblick haben wir folgende Angaben für Sie zusammengestellt.

- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** zu erreichen
- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 80 cm**
- die **Aufzugskabinen** haben eine Größe von **107 cm x 135 cm**
- in den **Sanitärräumen** (Zimmer 1) beträgt die **Bewegungsfläche** rechts neben dem WC mind. **54 cm x 90 cm**,
- in den **Sanitärräumen** sind **Haltegriffe vorhanden** und auf der Seite, die mit einem Rollstuhl angefahren werden kann, ist der Haltegriff **hochklappbar**
- In den zwei barrierefrei konzipierten Zimmern ist die **Dusche stufenlos** erreichbar, die Duschfläche beträgt mind. **95 cm x 145 cm** und es ist ein **Duschstuhl** vorhanden

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erheberrn** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.






## Überblick über den Grad der Erfüllung

		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	<b>Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)</b>	19	19	<b>100%</b>
	<b>Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)</b>	72	51	<b>71%</b>
	<b>Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)</b>	41	24	<b>59%</b>
	<b>Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)</b>	92	58	<b>63%</b>

## Überblick über das Prüfergebnis

Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien – **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**. Die Rezeption und der Tagungsraum erfüllen die Qualitätskriterien – **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrern**. Auch wenn die anderen Teilbereiche formal nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.






Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div>  </div>						
<b>Teilergebnis: Parkplatz</b>		✓	-	✓	-	
<b>Teilergebnis: Eingang</b>		✓	-	-	-	Der alternative Eingang über den Hof
<b>Teilergebnis: Rezeption</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: Aufzug</b>		✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: Zimmer 1</b>		✓	-	-	-	
<b>Teilergebnis: Tagungsraum</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: Speiseraum</b>		✓	-	-	-	






<b>Teilergebnis: WC (öffentlich)</b>		✓	-	-	-	nur zur Information
<b>Teilergebnis: Allergiebogen</b>						
<b>Teilergebnis: Informationen, Hilfsmittel</b>						nur zur Information
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ zeigt an, dass die Kriterien für den Teilbereich erfüllt werden</li> <li>- zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe für den Teilbereich nicht erfüllt sind</li> </ul>	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	

## Der Parkplatz des Hotel Nibelungen Hof

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div>  </div>							
<b>Teilergebnis: Parkplatz</b>			✓	-	✓	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Parkplatz</b>							<b>IST-Zustand</b>
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.		G2,R2		✓		✓	vorhanden
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.		G2,R2		✓		✓	vorhanden
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?							2
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.		G2,R2		✓		✓	ja
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben.		G2,R2		-		-	200 cm
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben.		G2,R2		✓		✓	470 cm
Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.							25 m

## Der Eingang des Hotel Nibelungen Hof






<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 							
<b>Teilergebnis: Eingang</b>			✓	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Treppe/Schwelle (Eingang Straße) (s. Alternative Hofeingang)</b>							
Der Eingang ist stufenlos bzw. hat maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.		G1,G2	-	-			4 Stufen
Der Eingang ist stufenlos. Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.		R1,R2			-	-	17 cm
<b>Eingangstür 1 (Eingang Straße)</b>							
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.		G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				106 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.		G2		✓			106 cm








Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	106 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			115 cm x 120 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	115 cm x 120 cm
<b>Eingangstür 2 (Eingang Straße)</b>						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				106 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			106 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	106 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			130 cm x 130 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	130 cm x 130 cm
<b>Weg von Eingang Straße zur Rezeption</b>						
Wie lang ist der Weg?						7,5 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				230 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	230 cm

<b>ALTERNATIVER EINGANG Eingangstür vom Hof</b>		✓	-	-	-	
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				91 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			91 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	91 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			100 cm x 400 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	100 cm x 400 cm
<b>Weg von Eingang Hof zur Rezeption</b>						
Wie lang ist der Weg?						2 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				160 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	160 cm

## Die Rezeption im Hotel Nibelungen Hof






<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b>  </div>						
<b>Teilergebnis: Rezeption</b>						
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Rezeption</b>						
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			200 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	200 cm x 200 cm
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden. (T: 75 cm bis 85 cm)	G2,R2		✓		✓	111 cm; ja, Alternative vorhanden

## Der Aufzug im Hotel Nibelungen Hof

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
<b>Teilergebnis: Aufzug</b>		✓	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Weg von der Rezeption zum Aufzug</b>						
Wie lang ist der Weg?						6,5 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				230 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	230 cm
<b>Tür zwischen Rezeption und Aufzug</b>						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	94 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand

Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			150 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	150 cm x 200 cm
<b>Flur vor Aufzug</b>						
Wie lang ist der Weg?						3 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				200 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	200 cm
<b>Aufzug</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			200 cm x 250 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg ist mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	200 cm x 250 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 70 cm betragen.	G1	✓				79 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			79 cm
Die lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür muss mind. 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			-	-	79 cm
Die Kabinengröße muss mind. 110 cm x 140 cm betragen. (Toleranz = 108 x 138 cm)	G2,R1, R2		-	-	-	107 cm x 135 cm
Die Bedienelemente müssen horizontal angeordnet sein.	R2				✓	ja
<b>Technik</b>						
Wie wird ein abgehender Notruf im Aufzug bestätigt?						Nicht möglich

## Zimmer 1 im Hotel Nibelungen Hof

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 							
<b>Teilergebnis: Zimmer</b>			✓	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Weg vom Aufzug zu Zimmer</b>							
Wie lang ist der Weg?							7 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				140 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein. (T: 145 cm)		G2,R1, R2		-	-	-	140 cm
<b>Tür zu Zimmer</b>							
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.		G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.		G2		✓			94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.		R1,R2			✓	✓	94 cm

Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			500 cm x 140 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	500 cm x 140 cm
<b>Zimmer</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				105 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			105 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	105 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 120 cm x 120 cm sein. (T: 118 cm x 118 cm)	G2			-		170 cm x 105 cm
Die Bewegungsfläche vor und neben Bedieneinrichtungen/ Einrichtungsgegenständen (z. B. Lichtschalter, Schrank) darf nicht kleiner als 150 cm x 150 cm sein. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			-	-	170 cm x 105 cm
<b>Zimmer - Bett</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118 cm x 118 cm)	G2			-		105 cm x 170 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Durchgang zu einer Längsseite des Bettes muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			-	-	105 cm x 170 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2			-		Rechts: 105 cm x 160 cm
Wenn Sie am Fußende des Bettes stehen und auf das Kopfkissen sehen, ist der Platz links oder rechts neben dem Bett mind. 150 cm x 150 cm groß. (T: 145 cm x 145 cm)	R1,R2			-	-	Rechts: 105 cm x 160 cm

Das Bett muss auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	Ja, 19 cm
Welches ist die maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden bis zur Oberkante der Matratze?						55 cm
Gibt es ein höhenverstellbares Pflegebett?						Nicht vorhanden
<b>Tür zum Badezimmer (im Zimmer)</b>						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	94 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T:118 cm)	G2		-			200 cm x 110 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	200 cm x 110 cm
<b>WC für Menschen mit Behinderung</b>						
Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Toleranz = 88 x 68 cm)	G2		-			Rechts: 59 cm x 52 cm
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen. (Toleranz = 88 x 68 cm)	R1,R2			-	-	Links: 12 cm x 52 cm Rechts: 59 cm x 52 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 118 x 118 cm)	G2		-			100 cm x 45 cm








Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	100 cm x 45 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						52 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Toleranz = 44 - 50 cm)	R2				✓	50 cm
<b>Haltegriffe</b>						
<b>Haltegriff links</b>						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		-		-	Nicht hochklappbar. L-förmig
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz = +/- 2 cm)	R2				-	- 10 cm – 54 cm (40-104 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm)	R2				-	-19 cm (33 cm)
<b>Haltegriff rechts</b>						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	hochklappbar
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				-	44 cm (94 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm)	R2				-	8 cm (60 cm)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2				-	62 cm
<b>Waschbecken</b>						

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Toleranz 118 x 118 cm)	G2		-			125 cm x 65 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	125 cm x 65 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Toleranz 85 cm)	R2				✓	85 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		-		-	Nicht unterfahrbar
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				-	Nicht unterfahrbar
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	einsehbar
<b>Technik</b>						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Nicht vorhanden
<b>Dusche</b>						
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 3 cm nicht überschreiten.	G2		✓			Ja, stufenlos
Der Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich darf 2 cm nicht überschreiten.	R1,R2			✓	✓	Ja, stufenlos
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			92 cm x 145 cm
Die Bewegungsfläche in der Dusche muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	92 cm x 145 cm
Ein Duschstuhl/Duschsitz ist vorhanden bzw. kann bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.	G2,R2		✓		✓	Ja, fest installiert
Haltgriffe müssen in der Dusche vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden






Haltegriffe müssen in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Haltegriffe über oder unterhalb der Duscharmatur angebracht wurden, können die Haltegriffe in einer Höhe zwischen 85 cm und 107 cm angebracht sein.	R2				✓	Vorhanden 91 - 120 cm
Die Duscharmatur muss in einer Höhe von 85 cm angebracht sein. Sofern die Duscharmatur über oder unterhalb eines Haltegriffes angebracht wurde, darf die Höhe von 107 cm nicht überschritten werden.	R2				✓	Übereinander 101 - 113 cm
<b>Technik</b>						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						nein

## Der Tagungsraum „Siegfried“ im Hotel Nibelungen Hof

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
<b>Teilergebnis: Tagungsraum</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Tür zum Tagungsraum</b>						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				85-165 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			85-165 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	85-165 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			200 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	200 cm x 300 cm

Tagungsraum						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				100 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			100 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	100 cm
Sitzbereiche						
Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?						vorhanden

## Der Speiseraum im Hotel Nibelungen Hof






<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
<b>Teilergebnis: Speiseraum</b>		✓	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	

Teilergebnis: Speiseraum						IST-Zustand
<b>Weg von Tür (Eingang Hof) zu Speiseraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				150 cm
Die Länge des Weges beträgt:						6,5 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. (T: 145 cm) Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm (T: 118 cm) breit sein.	G2, R1, R2		✓	✓	✓	150 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				Keine Einschränkungen
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm. (T: 78 cm)	G2		✓			Keine Einschränkungen
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm. (T: 88 cm)	R1, R2			✓	✓	Keine Einschränkungen
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2, R2		✓		✓	Leicht begehbar
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß. (T: 118 cm x 118 cm)	G2, R2		✓		✓	Keine Schranken vorhanden
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm. (T: 88 cm)	G2, R2		✓		✓	Keine Poller vorhanden
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %. (T: 7%)	R1, R2			✓	✓	4 %
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						1,6 m
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Toleranz 3,5%)	R2				✓	3 %
Maximale Querneigung über eine Strecke von:						2 m
<b>Tür zum Speiseraum</b>						

Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			94 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	94 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			90 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	90 cm x 300 cm
<b>Restaurant/Speiseraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				150 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			150 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	150 cm
<b>Tische / Sitzbereiche</b>						<b>IST-Zustand</b>
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		✓		✓	15 Tische erfüllen die Anforderungen

## Das WC für Menschen mit Behinderung (öffentlich) im Hotel Nibelungen Hof

Das öffentliche WC befindet sich im 1.UG

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div>  </div>							
<b>Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (öffentlich)</b>			✓	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Weg vom Aufzug zum WC (öffentlich)</b>							
Wie lang ist der Weg?							3,5 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				118 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.		G2,R1, R2		✓	✓	✓	118 cm
<b>Tür zum WC (öffentlich)</b>							
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.		G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				93 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.		G2		✓			93 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.		R1,R2			✓	✓	93 cm



**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für das Hotel Nibelungen Hof Xanten 25/31**

Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			250 cm x 220 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	250 cm x 220 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
In welche Richtung öffnet die Tür? (Soll: nach außen oder Raumpartür)	G2,R2		✓		✓	Nach außen
<b>WC für Menschen mit Behinderung</b>						
Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Toleranz = 88 x 68 cm)	G2		-			Rechts 93 cm x 54 cm
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen. (Toleranz = 88 x 68 cm)	R1,R2			-	-	Links 26 cm x 54 cm Rechts 93 cm x 54 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 118 x 118 cm)	G2		-			140 cm x 65 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	140 cm x 65 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						54 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Toleranz = 44 – 50 cm)	R2				✓	54 cm
<b>Haltegriffe</b>						

<b>Haltegriff links</b>						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		-		-	Nicht vorhanden
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz = +/- 2 cm)	R2					
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm)	R2					
<b>Haltegriff rechts</b>						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				-	42 cm (96 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm)	R2				-	6 cm (60 cm)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2					Nicht anwendbar
<b>Waschbecken</b>						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Toleranz 118 x 118 cm)	G2		-			150 cm x 110 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	150 cm x 110 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Toleranz 85 cm)	R2				-	92 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		-		-	Nicht unterfahrbar

Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2					
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
<b>Technik</b>						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Nicht vorhanden

## Allergiebogen

Allgemeine Angebote für Allergiker	
Gibt es Nichtraucherzonen?	der komplette Betrieb ist rauchfrei
Gibt es Informationen für Allergiker und Personen mit speziellem Ernährungsbedarf? (z.B. Infos über Restaurants oder Einkaufsmöglichkeiten etc.)	nein
Sind alle Mitarbeiter (inkl. Servicekräfte und Küchenpersonal) über die Ausrichtung des Betriebs auf Personen mit Allergien und Unverträglichkeiten informiert und berücksichtigen dies bei ihrer täglichen Arbeit?	ja
Sind Mitarbeiter für den Umgang mit Personen mit Allergien geschult?	nein
Können allergologisch und dermatologisch unbedenkliche Körperpflegeprodukte (z.B. duftstofffreie Seife, Shampoo, Crème) zur Verfügung gestellt werden?	nein
Steht eine Möglichkeit zur Verfügung, Medikamente kühl zu lagern (z.B. Minibar)?	ja
Sind Nichtraucherzimmer verfügbar?	ja

Angebote für Tierhaarallergiker	
Gibt es im Betrieb und dessen unmittelbarem Umfeld Tiere?	ja
Ist das Mitbringen von Tieren untersagt?	nein
Stehen haustierfreie Zimmer zur Verfügung?	ja

Angebote für Pollenallergiker	
Liegen stets aktuelle Information über den jahreszeitlichen Verlauf des Pollenfluges in der Region vor?	nein

Stehen (technische) Hilfsmittel für Pollenallergiker zur Verfügung (z.B. transportable Luftreinigungsgeräte, integrierte Lüftungsanlagen etc.)?	nein
Stehen für Schlafzimmer Pollengitter zur Verfügung?	nein

<b>Angebote für Hausstaubmilbenallergiker</b>	
Ist der Boden in zugänglichen Bereichen mit kurzflorigem Teppichboden ausgestattet?	ja
Wird der Boden täglich gesaugt?	ja
Werden Staubsauger mit HEPA-Filter verwendet?	ja
Ist der Boden in zugänglichen Bereichen mit glattem Bodenbelag ausgestattet?	ja
Wird der Boden täglich feucht gewischt?	nein
Sind allergenundurchlässige Schutzbezüge (Encasings) für Matratzen, Bettdecken und Kopfkissen vorhanden?	nein
Sind allergikergerechte Decken und Kopfkissen ohne Daunen vorhanden?	ja

<b>Ernährungsangebote – Die Angaben beziehen sich auf das Frühstücksbüfett von Leo´s</b>	
Können Angaben zu den Inhaltsstoffen der verwendeten Nahrungsmittel/ Mahlzeiten gemacht werden (auch auf Anfrage)?	ja, auf Anfrage
Besteht die Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen?	ja, mit Voranmeldung
Können auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten Zwischenmahlzeiten serviert werden?	nein
Wird Biokost angeboten?	nein

Wird von Geschmacksverstärkern freie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird glutenfreie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird fruktosefreie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird von Hauptallergenen freie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird laktosefreie Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird vegetarische Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Wird vegane Kost angeboten?	ja, auf Wunsch
Gibt es weitere spezielle Kost? (z.B. nach religiösen oder kulturellen Aspekten: Halal, Hindu, kosher, etc.)	ja, auf Wunsch
Gibt es Angaben zu BE/KE?	nein
Gibt es Angaben zum Alkoholgehalt der Speisen?	ja, auf Nachfrage
Gibt es Hinweise, dass das Personal bei Fragen zu Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten zur Verfügung steht?	
Gibt es sonstige Hinweise zu Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten?	ja, auf Nachfrage

## Medien , Information und Hilfsmittel

Webseite	
Werden auf den Internetseiten spezielle Informationen für Menschen mit Behinderungen bereitgehalten?	Ja, für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer
Werden auf den Internetseiten Informationen in leichter Sprache oder bildhaft bereitgehalten?	nein
Sind die Menüpunkte auf den Internetseiten bildhaft dargestellt?	nein

Können die Inhalte der Internetseite als Sprachausgabe abgerufen werden?	nein
Werden Informationen zur barrierefreien Anreise bereitgehalten?	ja
<b>Hilfsmittel</b>	
Gibt es eine induktive Höranlage?	nein
Dürfen Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenhunde ect.) mitgebracht werden?	ja

**Fotos:**

