

Prüfbericht

Tourist Info Center Alter Bahnhof

Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Prüfergebnis

Das **Tourist Info Center Alter Bahnhof** wurde am 16.12.2013 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:





- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 70 cm**,
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen.

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.


1. Parkplatz
2. Eingang
3. Schalter
4. WC für Menschen mit Behinderung (öffentlich)

Überblick über den Grad der Erfüllung (ohne Parkplatz und WC)

		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)	4	4	100%
	Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)	13	11	85%
	Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)	12	7	58%
	Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)	15	10	67%






Überblick über das Prüfergebnis

Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**. Auch wenn die anderen Teilbereiche formal nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen. Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div> <th data-bbox="1218 592 1317 798"></th> <th data-bbox="1317 592 1415 798"></th> <th data-bbox="1415 592 1514 798"></th> <th data-bbox="1514 592 1612 798"></th> <th data-bbox="1612 592 1711 798"></th> <th data-bbox="1711 592 1957 798"></th>						
Teilergebnis: Parkplatz		✓	-	✓	-	Kein Kernangebot
Teilergebnis: Eingang		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Schalter		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (öffentlich)		✓	-	-	-	Kein Kernangebot
✓ zeigt an, dass die Kriterien für den Teilbereich erfüllt werden - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe für den Teilbereich nicht erfüllt sind	Stufe	1	2	1	2	

Der Parkplatz vor dem Tourist Info Center Alter Bahnhof

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>						
Teilergebnis: Parkplatz		✓	-	✓	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Parkplatz						IST-Zustand
Es muss ein Parkplatz vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	vorhanden
Es muss mindestens ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden sein.	G2,R2		-		-	keine
Wie viele Parkplätze sind für Menschen mit Behinderung vorhanden?						keiner
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss als solcher gekennzeichnet sein.	G2,R2					
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestbreite von 350 cm haben.	G2,R2					
Der Parkplatz für Menschen mit Behinderung muss eine Mindestlänge von 500 cm haben.	G2,R2					
Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingang.						

Weg vom Parkplatz zum Eingang						IST-Zustand
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				200 cm
Die Länge des Weges beträgt:						Keine Angabe
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1,R2		✓	✓	✓	200 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				Keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm.	G2		✓			Keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm.	R1, R2			✓	✓	Keine Gegenstände
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		✓	ja
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.	R1, R2			✓	✓	0%
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						0%
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Toleranz 3,5%)	R2				✓	0%
Maximale Querneigung über eine Strecke von:						
Der Eingang ist stufenlos bzw. hat maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	✓	✓			keine Stufen
Der Eingang ist stufenlos. Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Stufen

Der Eingang zum Tourist Info Center Alter Bahnhof

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Eingang						
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Treppe vor Eingang						
Der Eingang ist stufenlos bzw. hat maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	-	-			5
Es dürfen keine Stufen vorhanden sein. Schwellen dürfen max. 2 cm hoch sein.	R1,R2			-	-	5
Alternativ kann man die Rampe zum Eingang benutzen. Diese ist stufenlos.						ja
Rampe zum Eingang (Alternative zu Treppe)						
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.	R1,R2			-	-	10%
Die geringste nutzbare Laufbreite muss mind. 120 cm betragen.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	140 cm
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			150 cm x 150 cm






Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Tourist Info Center Alter Bahnhof 9/16

Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		-			100 cm x 100 cm
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	150 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1, R2			-	-	100 cm x 100 cm
Eingangstür 1						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	Keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				80 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			80 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			-	-	80 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			100 cm x 70 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	100 cm x 70 cm
Flur zwischen Eingangstür 1 und Eingangstür 2						
Wie lang ist der Weg?						2,3 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				180 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	180 cm
Eingangstür 2						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	Keine

**Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Tourist Info Center Alter Bahnhof 10/16**

Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				80 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			80 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			-	-	80 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			150 cm x 230 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	150 cm x 230 cm






Der Schalter im Tourist Info Center Alter Bahnhof

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Schalter		✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Tourist Info Center Alter Bahnhof 11/16

Weg zwischen Eingang und Schalter						
Wie lang ist der Weg?						10 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				240 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1,R2		✓	✓	✓	240 cm
Schalter / Counter						
Der Kassendurchgang ist mind. 90 cm breit.	R1,R2			✓	✓	Nicht anwendbar
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			200 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	200 cm x 200 cm
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden.	G2,R2		✓		✓	116 cm; Ja, zweiter Schalter vorhanden

Das WC für Menschen mit Behinderung (m/w)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
	Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (öffentlich)		✓	-	-	-
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe	Stufe	1	2	1	2	

✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist						
Weg von Eingang zu Rampe (Richtung WC)						
Wie lang ist der Weg?						11 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1					Keine Angabe
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2					Keine Angabe
Rampe						
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.	R1,R2			-	-	15%
Die geringste nutzbare Laufbreite muss mind. 120 cm betragen.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	120 cm
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			250 cm x 190 cm
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		-			250 cm x 110 cm
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	250 cm x 190 cm
Weg von Rampe zu WC						
Wie lang ist der Weg?						78 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				90 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		-	-	-	90 cm
Tür 1 (Weg zum WC)						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	Keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				93 cm

**Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Tourist Info Center Alter Bahnhof 13/16**

Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			93 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	93 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			90 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	90 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
Weg von Tür 1 zu Tür 2 (Richtung WC)						
Wie lang ist der Weg?						6,30 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				85 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		-	-	-	85 cm
Tür 2 (Weg zum WC)						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	Keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				95 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			95 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	95 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Tourist Info Center Alter Bahnhof 14/16

Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			200 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	200 cm x 200 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Schwelle
WC für Menschen mit Behinderung (öffentlich)						
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe) (Toleranz = 88 x 68 cm)	G2		-			Rechts 40 cm x 60 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen. (Toleranz = 88 x 68 cm)	R1,R2			-	-	Links 38 cm x 60 cm Rechts 40 cm x 60 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 118 x 118 cm)	G2		✓			200 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	200 cm x 150 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						70 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Toleranz = 44 – 50 cm)	R2				✓	44 cm
Haltegriffe						
Haltegriff links						

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Tourist Info Center Alter Bahnhof 15/16

Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	Vorhanden
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	Ja
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz = +/- 2 cm)	R2				✓	36 cm (80 cm)
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm)	R2				✓	10 cm (60 cm)
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		✓		✓	Vorhanden (Foto 564)
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2		✓		✓	Ja
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2				✓	36 cm (80 cm)
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand) (Toleranz +/- 5 cm)	R2				✓	10 cm (60 cm)
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2				-	77 cm
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (Toleranz 118 x 118 cm)	G2		-			100 cm x 50 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	100 cm x 50 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein. (Toleranz 85 cm)	R2				✓	80 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	Unterfahrbar

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für das Tourist Info Center Alter Bahnhof 16/16

Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	mehr als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Ja, Schnur; Ja, Knopf

Fotos:

