

## Prüfbericht

# Turm-Café-Restaurant Kleve

## Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



## Prüfergebnis

Das **Turm-Café-Restaurant Kleve** wurde am 19.12.2013 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

**„Barrierefreiheit geprüft“**

**Teilweise barrierefrei**

**für Menschen mit Gehbehinderung (die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

## Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft –barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:

- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 70 cm**,
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen,






Zudem haben Mitarbeiter des Betriebes eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

## Überblick über das Prüfergebnis






Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**. Der Eingang ins Gebäude sowie der Restaurant-/Gastraum erfüllen zudem die Qualitätskriterien **barrierefrei für Rollstuhlnutzer**. Auch wenn das WC formal nicht alle Qualitätsanforderungen der verschiedenen Stufen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Barrierefreiheit</b> geprüft         </div>  </div>						
<b>Teilergebnis: Parkplatz</b>  <b>Teilergebnis: Eingang</b>  <b>Teilergebnis: Gastraum</b>		✓	✓	✓	✓	<b>Nicht anwendbar</b>
<b>Teilergebnis: öffentliches WC</b>		✓	-	-	-	<b>Umbau geplant</b>
✓ zeigt an, dass die Kriterien für den Teilbereich erfüllt werden - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe für den Teilbereich nicht erfüllt sind	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	

## Der Eingang Turm Café Kleve






Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
<b>Teilergebnis: Eingang</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Eingangstür</b>						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	Keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				100 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			100 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	100 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			200 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	200 cm x 200 cm






**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für das Turm-Café-Restaurant Kleve 6/12**

Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2					
<b>Weg von Eingangstür zum Gastraum</b>						
Wie lang ist der Weg?						3 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				250 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	250 cm

## Der Gastraum Turm Café Kleve

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
<b>Teilergebnis: Gastraum</b>		✓	-	✓	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
	<b>Gastraum</b>					<b>IST-Zustand</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				108 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			108 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	108 cm
<b>Tische / Sitzbereiche</b>						<b>IST-Zustand</b>
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		-		-	Kein Tisch erfüllt diese Anforderungen

## Das WC im Turm Café Kleve (wird umgebaut)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Barrierefreiheit geprüft</b> </div> 						
<b>Teilergebnis: WC (nicht für Menschen mit Behinderung konzipiert, jedoch Umbau geplant)</b>		✓	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Weg vom Gastraum zum WC</b>						
Wie lang ist der Weg?						11 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				160 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	160 cm
<b>Tür 1 zum WC (Damen)</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			250 cm x 110 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	250 cm x 110 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle



**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für das Turm-Café-Restaurant Kleve 9/12**

Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	Keine Schwelle
Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.	G2,R2		-		-	Schlägt nach innen auf
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				85 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			85 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			-	-	85 cm
<b>Tür 2 zum WC (Damen)</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			130 cm x 150 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	130 cm x 150 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	
Die Tür schlägt <b>nicht</b> in den Sanitärraum auf.	G2,R2		-		-	Beide Türen schlagen nach Innen auf
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				88 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			88 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			-	-	88 cm
<b>WC (Damen)</b>						

**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für das Turm-Café-Restaurant Kleve 10/12**

Die Bewegungsfläche links <b>oder</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe)	G2	-			rechts 80 cm x 40 cm
Die Bewegungsfläche links <b>und</b> rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2		-	-	links 18 cm x 40 cm rechts 80 cm x 40 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2	-			70 cm x 50 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	R1,R2		-	-	70 cm x 50 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.					54 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Toleranz)	R2			✓	47 cm
<b>Haltegriffe</b>					
<b>Haltegriff links</b>					
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2	-		-	Nicht vorhanden
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2				
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz = +/- 2 cm)	R2				
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				
<b>Haltegriff rechts</b>					
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2	-		-	Nicht vorhanden

Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2					
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2					
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2					
<b>Waschbecken</b>						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			130 cm x 75 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	130 cm x 75 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				-	87 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	unterfahrbar
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				-	Weniger als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		-		-	nein
<b>Technik</b>						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						Nein

**Fotos:**

