

## Prüfbericht

# Stadtinformation Wesel


## Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



## Prüfergebnis

Die **Stadtinformation Wesel** wurde am 16.12.2013 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

### „Information zur Barrierefreiheit“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017**

---

## Kriterien

Die Kennzeichnung „**Information zur Barrierefreiheit**“ bedeutet u.a.:


- alle Daten und Angaben zur Zugänglichkeit sind von externen Personen **detailliert** erhoben und **geprüft** worden
- Sie können sich auf alle Daten und Angaben **verlassen**.

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.






1. Parkplatz
2. Eingang
3. Kundenraum
4. Schalter

## Überblick über den Grad der Erfüllung






		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	<b>Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)</b>	5	4	<b>80%</b>
	<b>Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)</b>	9	7	<b>78%</b>
	<b>Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)</b>	7	6	<b>86%</b>
	<b>Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)</b>	9	7	<b>78%</b>

## Überblick über das Prüfergebnis






Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Information</b> zur Barrierefreiheit         </div>  </div>						
<b>Teilergebnis: Parkplatz</b>						
<b>Teilergebnis: Eingang</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: Kundenraum</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>Teilergebnis: Schalter</b>		-	-	-	-	Wegen der Treppe zum Schalter
✓ zeigt an, dass die Kriterien für den Teilbereich erfüllt werden - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe für den Teilbereich nicht erfüllt sind	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	






## Der Eingang zur Stadtinformation Wesel

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Information</b> zur Barrierefreiheit         </div>  </div>						
<b>Teilergebnis: Eingang</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Eingangstür</b>						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	Keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				100 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			100 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	100 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand; durch Servicekraft
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			200 cm x 200 cm
Die Bewegungsfläche auf der Seite, in welche die Tür aufschlägt, muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	200 cm x 200 cm

## Der Kundenraum in der Stadtinformation Wesel

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>Information</b> zur Barrierefreiheit         </div> 						
<b>Teilergebnis: Kundenraum</b>		✓	✓	✓	✓	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Kundenraum</b>						<b>IST-Zustand</b>
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				200 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			200 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	200
<b>Sitzbereiche</b>						
Sind Sitzgelegenheiten vorhanden?						ja

## Der Schalter in der Stadtinformation Wesel

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> <b>Information</b> zur Barrierefreiheit         </div>  </div>						
<b>Teilergebnis: Schalter</b>		-	-	-	-	
<b>In Rosa hinterlegt:</b> Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe  ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	<b>Stufe</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
<b>Weg zwischen Eingang und Treppe (Richtung Schalter)</b>						
Wie lang ist der Weg?						2,8 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				220 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1,R2		✓	✓	✓	220 cm
<b>Treppe auf dem Weg zum Schalter</b>						
Der Eingang ist stufenlos bzw. hat maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	-	-			7 Stufen
Der Eingang ist stufenlos. Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	16 cm
<b>Weg zwischen Treppe und Schalter</b>						
Wie lang ist der Weg?						2,5 m



**Barrierefreiheit geprüft**  
**Prüfbericht für die Stadtinformation Wesel 9/9**

Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				300 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1,R2		✓	✓	✓	300 cm
<b>Schalter / Counter</b>						
Der Kassendurchgang ist mind. 90 cm breit.	R1,R2					Nicht anwendbar
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			250 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/Kasse ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	250 cm x 300 cm
Der Schalter/Tresen/Kasse darf höchstens 80 cm (Oberkante) hoch sein oder es ist eine andere, gleichwertige Möglichkeit der Kommunikation im Sitzen vorhanden.	G2,R2		-		-	103 cm

Fotos:

