

Prüfbericht

Café Punto Rheinberg

Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Prüfergebnis

Das **Restaurant Cafehaus Punto** wurde am 19.12.2013 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

Kriterien

Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**“ bedeutet u.a.:




- alle Durchgänge haben eine **Mindestbreite von 70 cm**,
- alle Räume und Einrichtungen sind **stufenlos** oder mit **maximal einer Stufe** (max. Höhe von 21 cm) zu erreichen.

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebes eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

1. Eingang
2. Gastraum
3. WC






Überblick über den Grad der Erfüllung

		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)	10	10	100%
	Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)	29	17	59%
	Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)	21	9	43%
	Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)	34	17	50%

Überblick über das Prüfergebnis






Alle Teilbereiche, die von Kunden und Gästen genutzt werden, erfüllen die Qualitätskriterien– **teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Menschen die zeitweise auch auf einen nicht motorisierten Rollstuhl oder eine Gehhilfe angewiesen sein können)**. Der Gastraum erfüllt die Qualitätskriterien–**barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrern**. Auch wenn die anderen Teilbereiche formal nicht alle Qualitätsanforderungen erfüllen, können Sie anhand der folgenden detaillierten und verlässlichen Angaben die individuelle Eignung prüfen.

Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>						
Teilergebnis: Parkplatz						Kein Kernangebot
Teilergebnis: Eingang (Alternative durch den Hintereingang)		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Gastraum		✓	✓	✓	✓	
Teilergebnis: WC		✓	-	-	-	
✓ zeigt an, dass die Kriterien für den Teilbereich erfüllt werden - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe für den Teilbereich nicht erfüllt sind	Stufe	1	2	1	2	

Der Parkplatz und der Zugang zum Café Punto

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 							
Teilergebnis: Eingang			✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Tür1 (Haupteingang mit Stufen, Alternativer Eingang mit Rampe vorhanden)							
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.		G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				119 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)		G2		✓			119 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)		R1,R2			✓	✓	119 cm
Wie wird die Tür geöffnet?							Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118 cm x 118 cm)		G2		-			130 cm x 30 cm

Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	130 cm x 30 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	-	-			Zwei Stufen ,16 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	16 cm
Weg Innen von Tür 1 zu Tür 2 (Haupteingang, nicht barrierefrei)						
Wie lang ist der Weg?						7 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				150 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	150 cm
Tür2 (Haupteingang mit Stufen, Alternativer Eingang mit Rampe vorhanden)						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				80 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			80 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			-	-	80 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		✓			150 cm x 180 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			✓	✓	150 cm x 180 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	

Rampe vom Hintereingang (barrierefreie Alternative)						
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.	R1,R2			✓	✓	4%
Die Länge der Rampe ist:						Keine Angabe
Die geringste nutzbare Laufbreite muss mind. 120 cm betragen.	G2,R1, R2		-	-	-	110 cm
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		✓			150 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2		-			110 cm x 100 cm
Die Bewegungsfläche vor der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			✓	✓	150 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche am Ende der Rampe ist mind. 150 cm x 150 cm groß.	R1,R2			-	-	110 cm x 100 cm
Hintereingangstür						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				98 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen. (T: 78 cm)	G2		✓			98 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen. (T: 88 cm)	R1,R2			✓	✓	98 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Durch Servicekraft
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein. (T: 118 cm x 118 cm)	G2		-			110 cm x 100 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein. (Toleranz = 145 x 145 cm)	R1,R2			-	-	110 cm x 100 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			keine
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	






Weg Innen /von Hintereingang zum Speiseraum						
Wie lang ist der Weg?						8 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				120 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		-	-	-	120 cm

Der Gastraum im Café Punto

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft  </div>							
Teilergebnis: Gastraum			✓	✓	✓	✓	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist		Stufe	1	2	1	2	
Gastraum							IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.		G1	✓				162 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.		G2		✓			162 cm

Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	162 cm
Tische / Sitzbereiche						IST-Zustand
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		✓		✓	Ja, bei 8 Tischen

Das WC im Café Punto

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: WC		✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Tür1 Richtung WC von Gastraum aus						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			150 cm x 155 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	150 cm x 155 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle

Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	stufenlos
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		-		-	Geht nach innen auf
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				78 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm (Toleranz 78)	G2		✓			78 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			-	-	78 cm
Weg Innen /von Tür 1 zu Tür 2 Richtung WC						
Wie lang ist der Weg?						4,3 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				120 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	120 cm
Tür2 Richtung WC						
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			200 cm x 143 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	200 cm x 143 cm
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		✓		✓	Geht nach außen auf
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				80 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			80 cm

Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			-	-	80 cm
Tür3 Richtung WC						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			Keine Angabe
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	Keine Angabe
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			
Der Eingang ist stufenlos.	R1,R2			✓	✓	Ja
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		-		-	Schlägt nach innen auf
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				78 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			78 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			-	-	78 cm
WC						
Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe)	G2		-			Rechts und links. 20 cm x 58 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2			-	-	Links 20 cm x 58 cm rechts 20 cm x 58 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2		-			77cm x 70 cm

Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	R1,R2			-	-	77cm x 70 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.						58 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Toleranz 44)	R2				✓	44 cm
Haltegriffe						
Haltegriff links						
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		-		-	Nicht vorhanden
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz = +/- 2 cm)	R2					
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2					
Haltegriff rechts						
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2		-		-	Nicht vorhanden
Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2					
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2					
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2					
Waschbecken						

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			100 cm x 170 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	100 cm x 170 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				-	90 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		✓		✓	unterfahrbar
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2				✓	Mehr als 30 cm
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		✓		✓	ja
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						nein

Fotos:

