

Prüfbericht

Restaurant Schlemmerich

Ausgabe für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer



Prüfergebnis

Das **Restaurant Schlemmerich** wurde am 19.12.2013 durch einen zertifizierten Erheber evaluiert und durch die Prüfstelle mit dem Zertifikat

„Information zur Barrierefreiheit“



ausgezeichnet und darf das Kennzeichen von **Juli 2014 bis Juni 2017** führen.

Kriterien

Die Kennzeichnung „**Information zur Barrierefreiheit**“ bedeutet u.a.:





- alle Daten und Angaben zur Zugänglichkeit sind von externen Personen **detailliert** erhoben und **geprüft** worden
- Sie können sich auf alle Daten und Angaben **verlassen**

Zudem haben die Mitarbeiter des Betriebs eine **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit – Komfort- und Qualitätsmerkmal für Alle**“ besucht und es liegen ausführliche Daten zur Zugänglichkeit des gesamten Angebotes vor. Diese Daten wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort evaluiert. Es handelt sich somit um **keine** Selbsteinschätzung des Betriebs.

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.






1. Parkplatz
2. Eingang und Gastraum
3. WC für Menschen mit Behinderung (öffentlich)

Überblick über den Grad der Erfüllung

		Zu erfüllende Kriterien für die jeweilige Stufe	Erfüllte Kriterien	Erfüllungsgrad
	Teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 1)	17	15	88%
	Barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung (Stufe 2)	35	20	57%
	Teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 1)	26	15	58%
	Barrierefrei für Rollstuhlfahrer (Stufe 2)	43	25	58%

Überblick über das Prüfergebnis

Für folgende Bereiche wurden die detaillierten Erhebungsdaten aufbereitet und können von Ihnen genutzt werden. Bitte entscheiden Sie selbst, ob die Zugänglichkeit für **Ihre Anforderungen** ausreicht.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;"> Barrierefreiheit geprüft </div>  </div>						
Teilergebnis: Parkplatz						Nicht anwendbar
Teilergebnis: Eingang		✓	-	-	-	
Teilergebnis: Gastraum		✓	-	✓	-	
Teilergebnis: WC für Menschen mit Behinderung (öffentlich)		-	-	-	-	
✓ zeigt an, dass die Kriterien für den Teilbereich erfüllt werden - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe für den Teilbereich nicht erfüllt sind	Stufe	1	2	1	2	

Der Eingang des Restaurants Schlemmerich

Die Detailangaben der Erhebung finden Sie in der folgenden Tabelle.

<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Barrierefreiheit geprüft</div>  </div>						
Teilergebnis: Eingang und Gastraum		✓	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	
Eingangstür 1 zum Restaurant						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	Keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				102 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			102 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	102 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Mit eigenem Kraftaufwand; durch Servicekraft
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		✓			300 cm x 250 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	300 cm x 250 cm

Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	
Weg von Eingangstür 1 zu Eingangstür 2						IST-Zustand
Die Breite des Weges beträgt mind. 70 cm.	G1	✓				98-196 cm
Die Länge des Weges beträgt:						3,9 m
Die Breite des Weges beträgt mind. 150 cm. Bei Wegen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2, R1,R2		-	-	-	98-196 cm
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 70 cm.	G1	✓				Keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 80 cm.	G2		✓			Keine Gegenstände
Die lichte Breite des Weges darf durch Ausstattungsgegenstände nicht eingeschränkt werden, oder die Breite beträgt immer noch mind. 90 cm.	R1, R2			✓	✓	Keine Gegenstände
Der Weg muss von der Oberflächenbeschaffenheit her leicht begeh- und befahrbar sein (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).	G2,R2		✓		✓	ja
Sofern Umlaufschranken vorhanden sind, ist die Bewegungsfläche dazwischen mind. 120 cm x 120 cm groß.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden
Sofern Poller vorhanden sind, ist der Abstand zwischen den Pollern mind. 90 cm.	G2,R2		✓		✓	Keine vorhanden
Die maximale Längsneigung beträgt 6 %.	R1, R2			✓	✓	0 %
Maximale Längsneigung über eine Strecke von:						
Die maximale Querneigung beträgt 2,5 %. (Toleranz 3,5%)	R2				✓	0 %
Maximale Querneigung über eine Strecke von:						0 %






Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für Restaurant Schlemmerich 8/15

Der Eingang ist stufenlos bzw. hat maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	✓	✓			keine Stufen
Der Eingang ist stufenlos. Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	keine Stufen
Eingangstür 2 zum Restaurant						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	Keine
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				100 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			100 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	100 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Nicht anwendbar
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2			✓	✓	160 cm x 300 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			✓	✓	160 cm x 300 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Eine Schwelle, nicht höher als 21 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			-	-	Eine Schwelle, nicht höher als 21 cm
Flur zwischen Eingangstür 2 und Eingangstür 3						
Wie lang ist der Weg?						100 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				100 cm
Eingangstür 3 zum Restaurant						
Die Tür darf keine Karussell- oder Rotationstür sein.	G2,R2		✓		✓	Keine

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für Restaurant Schlemmerich 9/15

Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				102 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			102 cm
Die schmalste Durchgangsbreite darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	102 cm
Wie wird die Tür geöffnet?						Durch Servicekraft
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2			-	-	100 cm x 100 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	100 cm x 100 cm
Die Türschwelle darf nicht höher als 21 cm sein.	G1,G2	✓	✓			Keine Schwelle
Die Türschwelle darf nicht höher als 2 cm sein.	R1,R2			✓	✓	Keine Schwelle






Der Gastraum im Restaurant Schlemmerich

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: Gastraum		✓	-	✓	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für Restaurant Schlemmerich 10/15

Gastraum/Restaurant						IST-Zustand
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				120 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 80 cm betragen.	G2		✓			120 cm
Die schmalste Durchgangsbreite des Raumes darf nicht weniger als 90 cm betragen.	R1,R2			✓	✓	120 cm
Tische / Sitzbereiche						IST-Zustand
Tische müssen mit einer Maximalhöhe von 80 cm und einer Unterfahrbarkeit mit einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm vorhanden sein. Wie viele Tische erfüllen die Anforderung?	G2,R2		-		-	Kein Tisch erfüllt diese Anforderungen

Das WC im Restaurant Schlemmerich

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Barrierefreiheit geprüft </div> 						
Teilergebnis: WC (öffentlich)		-	-	-	-	
In Rosa hinterlegt: Anforderung zur Erreichung der jeweiligen Stufe und für die Personengruppe ✓ zeigt an, dass das Kriterium erfüllt wird - zeigt an, dass die Anforderung der jeweilige Stufe nicht erfüllt ist	Stufe	1	2	1	2	

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für Restaurant Schlemmerich 11/15

Flur zwischen Eingang und Treppe (Richtung WC)						
Wie lang ist der Weg?						3,2 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				120 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	120 cm
Treppe 1 auf dem Weg zum WC						
Der Eingang ist stufenlos bzw. hat maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	-	-			8
Es dürfen keine Stufen vorhanden sein. Schwellen dürfen max. 2 cm hoch sein.	R1,R2			-	-	8 Stufen à 14 cm
Alternativ kann man die Rampe zum Eingang benutzen. Diese ist stufenlos.						nein
Flur zwischen Treppe 1 und Treppe 2						
Wie lang ist der Weg?						2,9 m
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges darf nicht weniger als 70 cm betragen.	G1	✓				130 cm
Die Breite des Flurs/Weges/Ganges beträgt mind. 150 cm. Bei Fluren/Wegen/Gängen mit weniger als 6 m Länge, müssen diese mind. 120 cm breit sein.	G2,R1, R2		✓	✓	✓	130 cm
Treppe 2 auf dem Weg zum WC						
Der Eingang ist stufenlos bzw. hat maximal eine Stufe. Die Stufe darf max. eine Höhe von 21 cm haben.	G1,G2	-	-			6
Es dürfen keine Stufen vorhanden sein. Schwellen dürfen max. 2 cm hoch sein.	R1,R2			-	-	6 Stufen à 14 cm
Alternativ kann man die Rampe zum Eingang benutzen. Diese ist stufenlos.						nein

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für Restaurant Schlemmerich 12/15

Tür 1 zum WC (Damen)						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			180 cm x 90 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	180 cm x 90 cm
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		-		-	Nach innen
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				96 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			96 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	96 cm
Tür 2 zum WC (Damen)						IST-Zustand
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			100 cm x 160 cm
Die Bewegungsfläche vor der Tür muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein.	R1,R2			-	-	100 cm x 160 cm
Die Tür schlägt nicht in den Sanitärraum auf.	G2,R2		-		-	Nach innen
Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.						ja
Die Türbreite ist größer 70 cm	G1	✓				97/88 cm
Die Türbreite ist größer 80 cm	G2		✓			97/88 cm
Die Türbreite ist größer 90 cm	R1,R2			✓	✓	97/88 cm
WC						

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für Restaurant Schlemmerich 13/15

Die Bewegungsfläche links oder rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm. (Breite x Tiefe)	G2	-			rechts 30 cm x 50 cm
Die Bewegungsfläche links und rechts neben dem WC beträgt mind. 90 cm x 70 cm (Breite x Tiefe). Falls mehrere rollstuhlgerechte Sanitärräume vorhanden sind, können diese alternierend die angegebenen Bewegungsflächen rechts oder links neben dem WC aufweisen.	R1,R2		-	-	links 18 cm x 50 cm rechts 30 cm x 50 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 120 cm x 120 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	G2	-			108 cm x 118 cm
Die Bewegungsfläche vor dem WC muss mind. 150 cm x 150 cm (Breite x Tiefe) groß sein.	R1,R2		-	-	108 cm x 118 cm
Die Tiefe der WC-Schüssel beträgt.					57 cm
Die Höhe des Toilettensitzes beträgt zwischen 46 cm und 48 cm. (Toleranz)	R2			✓	48 cm
Haltegriffe					
Haltegriff links					
Es muss links vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2	-		-	Nicht vorhanden
Ist die linke Seite des WC anfahrbar, muss auch der linke Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2				
Die Oberkante des linken Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden) (Toleranz = +/- 2 cm)	R2				
Der linke Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2				
Haltegriff rechts					
Es muss rechts vom WC ein Haltegriff vorhanden sein.	G2,R2	-		-	Nicht vorhanden

Barrierefreiheit geprüft
Prüfbericht für Restaurant Schlemmerich 14/15

Ist die rechte Seite des WC anfahrbar, muss auch der rechte Haltegriff hochklappbar sein.	G2,R2					
Die Oberkante des rechten Haltegriffes muss 28 cm bis 37 cm über der Sitzhöhe des WC liegen. (in Klammer: absolute Höhe vom Boden)	R2					
Der rechte Haltegriff muss 15 cm über die Vorderkante des WC hinausragen. (in Klammer: absolute Länge von der Wand)	R2					
Der Abstand zwischen den Haltegriffen muss zwischen 65 cm und 70 cm liegen.	R2					
Waschbecken						
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 120 cm x 120 cm groß sein.	G2		-			200 cm x 108 cm
Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken muss mind. 150 cm x 150 cm groß sein	R1,R2			-	-	200 cm x 108 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von max. 80 cm (Oberkante vorne) angebracht sein.	R2				✓	80 cm
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm unterfahrbar sein	G2,R2		-		-	Nicht unterfahrbar
Das Waschbecken muss in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm unterfahrbar sein.	R2					
Ein Spiegel über dem Waschbecken muss im Stehen und Sitzen einsehbar sein.	G2,R2		-		-	nein
Technik						
Es ist ein Alarmauslöser (Alarmknopf, Schnur) vorhanden, mit dem Hilfe gerufen werden kann.						nein

Fotos:

